

Sochaczew, 17/06/2025

Zacisze Chodaków Sp. z o.o.
Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ NR 9076/MS/2025

W odpowiedzi na wniosek, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, (Dz.U. 2018 poz. 1158 ze zm.), SIME wydaje następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej.

I. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):

- Miejscowość **Sochaczew** ulica **Wodociągowa** Budynek **B1**
- Kod pocztowy i poczta: **96-500 Sochaczew**
- Działka nr **464/6 obręb Chodaków**

II. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie CWU
- Ogrzewanie pomieszczeń

III. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Rodzaj odbiornika	Ilość odbiorników	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy	1	95
Łącznie moc urządzeń		95

IV. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

- Moc przyłączeniowa 9,5 [m³/h].
- Roczny odbiór paliwa gazowego: 7300 [m³/rok].

V. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

- Projektowany gazociąg średniego ciśnienia PE100, DN 180 [mm]
- Lokalizacja: Sochaczew ul. Wodociągowa

VI. Rodzaj i parametry paliwa gazowego:

- gaz ziemny wysokometanowy grupy E,
- ciśnienie paliwa w sieci dystrybucyjnej: od 100 do 500 kPa,
- ciśnienie paliwa w punkcie dostarczenia i odbioru: od 1,6 do 2,5 kPa,

VII. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Średnica [mm]	Długość [m]
63	320

Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:

Budowa gazociągu oraz realizacja przyłącza nastąpi w przypadku pozyskania przez SIME Polska finansowania na budowę gazociągu DN180. O przystąpieniu do realizacji budowy gazociągu w ulicy Wodociągowej zostanie Pan(i) powiadomiony/a odrębnym pismem (pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymanie takiego pisma). SIME zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przyłączenia, w zależności od opracowanego harmonogramu budowy gazociągów.

Odbiorca zobowiązuje się opłacić opłatę przyłączeniową wyliczoną zgodnie z Taryfą SIME oraz dodatkową opłatę ponadstandardową wyliczoną zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy Prawo energetyczne. Proces realizacji będzie rozpoczęty po opłaceniu czterech umów: nr 9076/MS/2025, 9077/MS/2025, 9078/MS/2025, 9079/MS/2025.

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396
kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

VIII. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:
Liczba przyłączy: 1 szt.

Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Średnica [mm]	Długość [m]
9,5	40	5

Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego: brak.

IX. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: dz 464/6 obręb Chodaków budynek **B1**
- Miejsce usytuowania punktu gazowego: w linii projektowanego ogrodzenia działki 464/6
- Charakterystyka układu pomiarowego:
 - > typ gazomierza: gazomierz miechowy **G6** - 1 [szt.],
 - > lokalizacja: **szafka Z5 w ogrodzeniu posesji**
- Wymagania dotyczące redukcji:
 - > montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.],
 - > lokalizacja: w punkcie gazowym
- Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej SIME i instalacji odbiorcy: kurek główny w punkcie gazowym
- Odbiorca gazu jest zobowiązany do zapewnienia miejsca na punkt gazowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta (po dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru rozpoczęcia budowy instalacji gazowej). Dokumentację projektową należy uzgodnić w SIME w zakresie wielkości i lokalizacji punktu gazowego.

XI. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

- Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

XII. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

XIII. Okres ważności powyższych warunków przyłączenia wynosi dwa lata od daty ich wystawienia, z możliwością ich przedłużenia na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed upływem terminu ich ważności. Zawarcie Umowy o przyłączenie potwierdza ważność Warunków przyłączenia.

XIV. Planowany termin realizacji przyłączenia to **IV kwartał 2027 r.**, nie wcześniej jednak niż **9 miesięcy** od zawarcia umowy o przyłączenie oraz opłaceniu faktury za przyłączenie. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta.

XV. SIME nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396

kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

XVI. Jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do SIME z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie, SIME zawiera Umowy o przyłączenie z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez wnioskodawcę projektów Umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych sieci gazowej.

XVII. Opłata przyłączeniowa:

Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej / przyłącza i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłącza, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż szafki gazowej wraz z reduktorem i gazomierzem.

Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez SIME prac projektowych i budowlanych.

KALKULACJA OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWEJ:


**Opłata przyłączeniowa do 10 m³/h i długości L_{max} = 15,0 m wynosi na dzień wydania niniejszych warunków zgodnie z obowiązującą Taryfą SIME POLSKA 1650 zł netto +
dodatkowa opłata wyliczona zgodnie z art.7 ust 9 ustawy Prawo energetyczne
3761,50zł netto**

W sumie do zapłacenia przez odbiorcę

5411,50 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 6656,14zł brutto.

Informujemy że na wniosek Odbiorcy możemy przedstawić kalkulację dodatkowej opłaty przyłączeniowej

.....
potwierdzenie odbioru warunków przyłączenia
data i czytelny podpis

Piotr Kular

.....
ds. Technicznych i inwestycji
SIME Polska Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych SIME POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491 w celu realizacji niniejszej umowy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

.....
(miejscowość, data i podpis właściciela/pełnomocnika)

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396

kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

Sochaczew, 17/06/2025

**ZACISZE CHODAKÓW SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GOTTLIEBA DAIMLERA 1
02-460 Warszawa**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ NR 9077/MS/2025

W odpowiedzi na wniosek, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, (Dz.U. 2018 poz. 1158 ze zm.), SIME wydaje następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej.

I. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):

- Miejscowość Sochaczew ulica Wodociągowa **budynek B4**
- Kod pocztowy i poczta: 96-500 Sochaczew
- Działka nr 464/6 obręb Chodaków

II. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie CWU
- Ogrzewanie pomieszczeń

III. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Rodzaj odbiornika	Ilość odbiorników	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy	1	80
Łącznie moc urządzeń		80

IV. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

- Moc przyłączeniowa **8,0** [m³/h].
- Roczny odbiór paliwa gazowego: 5500 [m³/rok].

V. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

- Gazociąg średniego ciśnienia PE100, **DN 180** [mm]
- Lokalizacja: **Sochaczew ul. Wodociągowa**

VI. Rodzaj i parametry paliwa gazowego:

- gaz ziemny wysokometanowy grupy E,
- ciśnienie paliwa w sieci dystrybucyjnej: od 100 do 500 kPa,
- ciśnienie paliwa w punkcie dostarczenia i odbioru: od 1,6 do 2,5 kPa,

VII. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Średnica [mm]	Długość [m]
63	320

Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:

Budowa gazociągu oraz realizacja przyłącza nastąpi w przypadku pozyskania przez SIME Polska finansowania na budowę gazociągu DN180. O przystąpieniu do realizacji budowy gazociągu w ulicy Wodociągowej zostanie Pan(i) powiadomiony/a odrębnym pismem (pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymanie takiego pisma). SIME zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przyłączenia, w zależności od opracowanego harmonogramu budowy gazociągów. Odbiorca zobowiązuje się opłacić opłatę przyłączeniową wyliczoną zgodnie z Taryfą SIME oraz dodatkową opłatę ponadstandardową wyliczoną zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy Prawo energetyczne. Proces realizacji będzie rozpoczęty po opłaceniu czterech umów: nr 9076/MS/2025, 9077/MS/2025, 9078/MS/2025, 9079/MS/2025.

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396
kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

VIII. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:
Liczba przyłączy: 1 szt.

Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Średnica [mm]	Długość [m]
8,0	40	5

Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego: brak.

IX. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: dz 464/6 obręb Chodaków **budynek B4.**
- Miejsce usytuowania punktu gazowego: w linii ogrodzenia
- Charakterystyka układu pomiarowego:
 - typ gazomierza: gazomierz miechowy **G6** - 1 [szt.],
 - lokalizacja: szafka Z5 w ogrodzeniu posesji
- Wymagania dotyczące redukcji:
 - montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.],
 - lokalizacja: w punkcie gazowym
- Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej SIME i instalacji odbiorcy: kurek główny w punkcie gazowym
- Odbiorca gazu jest zobowiązany do zapewnienia miejsca na punkt gazowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta (po dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru rozpoczęcia budowy instalacji gazowej). Dokumentację projektową należy uzgodnić w SIME w zakresie wielkości i lokalizacji punktu gazowego.

XI. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

- Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

XII. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

XIII. Okres ważności powyższych warunków przyłączenia wynosi dwa lata od daty ich wystawienia, z możliwością ich przedłużenia na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed upływem terminu ich ważności. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.

XIV. Planowany termin realizacji przyłączenia to **IV kwartał 2027 r.**, nie wcześniej jednak niż **9 miesięcy** od zawarcia umowy o przyłączenie oraz opłaceniu faktury za przyłączenie. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta.

XV. SIME nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396
kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

XVI. Jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do SIME z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie, SIME zawiera Umowy o przyłączenie z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez wnioskodawcę projektów Umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych sieci gazowej.

XVII. Opłata przyłączeniowa:

Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej / przyłącza i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłącza, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż szafki gazowej wraz z reduktorem i gazomierzem.

Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez SIME prac projektowych i budowlanych.

KALKULACJA OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWEJ:

**Opłata przyłączeniowa do 10 m³/h i długości Lmax = 15,0 m wynosi na dzień wydania niniejszych warunków zgodnie z obowiązującą Taryfą SIME POLSKA 1650 zł netto +
dotatkowa opłata wyliczona zgodnie z art.7 ust 9 ustawy Prawo energetyczne
3761,50zł netto**

W sumie do zapłacenia przez odbiorcę

5411,50 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 6656,14zł brutto.

Piotr Kular

[Podpis]
Specjalista ds. Technicznych i Inwestycji

SIME Polska Sp. z o.o.

.....
potwierdzenie odbioru warunków przyłączenia
data i czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych SIME POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491 w celu realizacji niniejszej umowy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

.....
(miejscowość, data i podpis właściciela/pełnomocnika)

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396

kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

Sochaczew, 17/06/2025

**ZACISZE CHODAKÓW SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GOTTLIEBA DAIMLERA 1
02-460 Warszawa**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ NR 9078/MS/2025

W odpowiedzi na wniosek, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, (Dz.U. 2018 poz. 1158 ze zm.), SIME wydaje następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej.

I. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):

- Miejscowość .Sochaczew ulica Wodociągowa Budynek B3
- Kod pocztowy i poczta: 96-500
- Działka nr 464/6 obręb Chodaków

II. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie CWU
- Ogrzewanie pomieszczeń

III. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Rodzaj odbiornika	Ilość odbiorników	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy	1	80
Łącznie moc urządzeń		80

IV. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

- Moc przyłączeniowa 8,0 [m³/h].
- Roczny odbiór paliwa gazowego: 5500 [m³/rok].

V. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

- Projektowany gazociąg średniego ciśnienia PE100, DN 180 [mm]
- Lokalizacja: Sochaczew ul. Wodociągowa

VI. Rodzaj i parametry paliwa gazowego:

- gaz ziemny wysokometanowy grupy E,
- ciśnienie paliwa w sieci dystrybucyjnej: od 100 do 500 kPa,
- ciśnienie paliwa w punkcie dostarczenia i odbioru: od 1,6 do 2,5 kPa,

VII. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Średnica [mm]	Długość [m]
63	320

Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:

Budowa gazociągu oraz realizacja przyłącza nastąpi w przypadku pozyskania przez SIME Polska finansowania na budowę gazociągu DN180. O przystąpieniu do realizacji budowy gazociągu w ulicy Wodociągowej zostanie Pan(i) powiadomiony/a odrębnym pismem (pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymanie takiego pisma). SIME zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przyłączenia, w zależności od opracowanego harmonogramu budowy gazociągów. Odbiorca zobowiązuje się opłacić opłatę przyłączeniową wyliczoną zgodnie z Taryfą SIME oraz dodatkową opłatę ponadstandardową wyliczoną zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy Prawo energetyczne. Proces realizacji będzie rozpoczęty po opłaceniu czterech umów: nr 9076/MS/2025, 9077/MS/2025, 9078/MS/2025, 9079/MS/2025.

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396
kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

VIII. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:

Liczba przyłączy: 1 szt.

Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Średnica [mm]	Długość [m]
8,0	40	5

Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego: brak

IX. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: dz 464/6 obręb Chodaków budynek B3
- Miejsce usytuowania punktu gazowego: w linii ogrodzenia
- Charakterystyka układu pomiarowego:
 - typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szt.],
 - lokalizacja: szafka Z5 w ogrodzeniu posesji
- Wymagania dotyczące redukcji:
 - montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.],
 - lokalizacja: w punkcie gazowym
- Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej SIME i instalacji odbiorcy: kurek główny w punkcie gazowym
- Odbiorca gazu jest zobowiązany do zapewnienia miejsca na punkt gazowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta (po dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru rozpoczęcia budowy instalacji gazowej). Dokumentację projektową należy uzgodnić w SIME w zakresie wielkości i lokalizacji punktu gazowego.

XI. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

- Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

XII. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

XIII. Okres ważności powyższych warunków przyłączenia wynosi dwa lata od daty ich wystawienia, z możliwością ich przedłużenia na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed upływem terminu ich ważności. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.

XIV. Planowany termin realizacji przyłączenia to **IV kwartał 2027 r.**, nie wcześniej jednak niż **9 miesięcy** od zawarcia umowy o przyłączenie oraz opłaceniu faktury za przyłączenie. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta.

XV. SIME nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396
kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

XVI. Jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do SIME z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie, SIME zawiera Umowy o przyłączenie z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez wnioskodawcę projektów Umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych sieci gazowej.

XVII. Opłata przyłączeniowa:

Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej / przyłącza i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłącza, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż szafki gazowej wraz z reduktorem i gazomierzem.

Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez SIME prac projektowych i budowlanych.

KALKULACJA OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWEJ:

Opłata przyłączeniowa do 10 m³/h i długości L_{max} = 15,0 m wynosi na dzień wydania niniejszych warunków zgodnie z obowiązującą Taryfą SIME POLSKA 1650 zł netto + dodatkowa opłata wyliczona zgodnie z art.7 ust 9 ustawy Prawo energetyczne

3761,50zł netto

W sumie do zapłacenia przez odbiorcę

5411,50 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 6656,14zł brutto.

Piotr Kular

Specjalista

ds. Technicznych i inwestycyjnych

SIME Polska Sp. z o.o.

.....
potwierdzenie odbioru warunków przyłączenia
data i czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych SIME POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491 w celu realizacji niniejszej umowy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

.....
(miejsce, data i podpis właściciela/pełnomocnika)

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396

kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

Sochaczew, 17/06/2025

**ZACISZE CHODAKÓW SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GOTTLIEBA DAIMLERA 1
02-460 Warszawa**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ NR 9079/MS/2025

W odpowiedzi na wniosek, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, (Dz.U. 2018 poz. 1158 ze zm.), SIME wydaje następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej.

I. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):

- Miejscowość Sochaczew ulica Wodociągowa budynek B2
- Kod pocztowy i poczta: 96-500 Sochaczew
- Działka nr 464/6 obręb Chodaków

II. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie posiłków
- Przygotowanie CWU
- Ogrzewanie pomieszczeń

III. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Rodzaj odbiornika	Ilość odbiorników	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy	1	95
Łącznie moc urządzeń		95

IV. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

- Moc przyłączeniowa 9,5 [m³/h].
- Roczny odbiór paliwa gazowego: 7300 [m³/rok].

V. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

- Projektowany gazociąg średniego ciśnienia PE100, DN 180 [mm]
- Lokalizacja: Sochaczew ul. Wodociągowa

VI. Rodzaj i parametry paliwa gazowego:

- gaz ziemny wysokometanowy grupy E,
- ciśnienie paliwa w sieci dystrybucyjnej: od 100 do 500 kPa,
- ciśnienie paliwa w punkcie dostarczenia i odbioru: od 1,6 do 2,5 kPa,

VII. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Średnica [mm]	Długość [m]
63	320

Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:

Budowa gazociągu oraz realizacja przyłącza nastąpi w przypadku pozyskania przez SIME Polska finansowania na budowę gazociągu DN180. O przystąpieniu do realizacji budowy gazociągu w ulicy Wodociągowej zostanie Pan(i) powiadomiony/a odrębnym pismem (pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymanie takiego pisma). SIME zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przyłączenia, w zależności od opracowanego harmonogramu budowy gazociągów. Odbiorca zobowiązuje się opłacić opłatę przyłączeniową wyliczoną zgodnie z Taryfą SIME oraz dodatkową opłatę ponadstandardową wyliczoną zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy Prawo energetyczne. Proces realizacji będzie rozpoczęty po opłaceniu czterech umów: nr 9076/MS/2025, 9077/MS/2025, 9078/MS/2025, 9079/MS/2025.

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396
kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

VIII. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:
Liczba przyłączy: 1 szt.

Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Średnica [mm]	Długość [m]
9,5	40	5

Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego: brak.

IX. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: dz 464/6 obręb Chodaków budynek B2
- Miejsce usytuowania punktu gazowego: w linii ogrodzenia
- Charakterystyka układu pomiarowego:
 - typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szt.],
 - lokalizacja: szafka Z5 w ogrodzeniu posesji
- Wymagania dotyczące redukcji:
 - montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.],
 - lokalizacja: w punkcie gazowym
- Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej SIME i instalacji odbiorcy: kurek główny w punkcie gazowym
- Odbiorca gazu jest zobowiązany do zapewnienia miejsca na punkt gazowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta (po dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru rozpoczęcia budowy instalacji gazowej). Dokumentację projektową należy uzgodnić w SIME w zakresie wielkości i lokalizacji punktu gazowego.

XI. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

- Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

XII. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

XIII. Okres ważności powyższych warunków przyłączenia wynosi dwa lata od daty ich wystawienia, z możliwością ich przedłużenia na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed upływem terminu ich ważności. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.

XIV. Planowany termin realizacji przyłączenia to IV kwartał 2027 r. , nie wcześniej jednak niż 9 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie oraz opłaceniu faktury za przyłączenie. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta.

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396

kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

XV. SIME nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.

XVI. Jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do SIME z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie, SIME zawiera Umowy o przyłączenie z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez wnioskodawcę projektów Umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych sieci gazowej.

XVII. Opłata przyłączeniowa:

Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej / przyłącza i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłącza, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż szafki gazowej wraz z reduktorem i gazomierzem.

Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez SIME prac projektowych i budowlanych.

KALKULACJA OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWEJ:

**Opłata przyłączeniowa do 10 m³/h i długości L_{max} = 15,0 m wynosi na dzień wydania niniejszych warunków zgodnie z obowiązującą Taryfą SIME POLSKA 1650 zł netto +
+ dodatkowa opłata wyliczona zgodnie z art.7 ust 9 ustawy Prawo energetyczne**

3761,50zł netto

W sumie do zapłacenia przez odbiorcę

5411,50 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 6656,14zł brutto.

.....
potwierdzenie odbioru warunków przyłączenia
data i czytelny podpis

Piotr Kular
.....
Specjalista
ds. Technicznych i Inwestycji
SIME Polska Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych SIME POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491 w celu realizacji niniejszej umowy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

.....
(miejsowość, data i podpis właściciela/pełnomocnika)

SIME Polska Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, e-mail: info@simepolska.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396
kapitał zakładowy 23 000 000 zł w pełni opłacony

